



**МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ**

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Почтовый адрес: ул. Города Волос, 11, г. Ростов-на-Дону, 344003. Телефоны: Секретарь: (863) 240-67-66.
Факс: (863) 280-86-69. E-mail: gumchsro@donras.ru

**ОТДЕЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПО
РЕМОНТНЕНСКОМУ РАЙОНУ**

347480, Ростовская область, с. Ремонтное, ул. Советская, д. 78
тел: (86379) 31-5-71, E-mail: 72gpn_rnd@mail.ru

**Акт № 5
обследования**

« 07 » августа 20 19 г.
15 ч. 00 мин.

Ростовская область,
п. Краснопартизанский
(город, село, поселок)

Главным государственным инспектором Ремонтненского района по пожарному надзору
(фамилия, имя, отчество государственного(-ых) инспектора(-ов) по
майором внутренней службы Омельченко Дмитрием Николаевичем
пожарному надзору, проводившего(-их) обследование)

в период
с 14 ч. 00 мин. « 07 » августа 20 19 г. по 15 ч. 00 мин.
« 07 » августа 20 19 г. во исполнение:

указания ГУ МЧС России по РО от 23.07.2019 № 6725-5-1-1, в целях обеспечения безопасности
образовательных организаций в новом учебном 2019-2020 году на поднадзорной территории
проведено обследование

Здания и прилегающей территории Муниципального бюджетного общеобразовательного
(наименование (номер) помещения, объекта)

учреждения Краснопартизанской средней школы

юридического лица или индивидуального предпринимателя (гражданина), установки, площадью (литер)

расположенного(-ых) по
адресу:

347494, Ростовская область, Ремонтненский район,

п. Краснопартизанский, ул. Южная, 11

индекс, населенный пункт, улица, номер дома (корпус)

при обследовании совместно Директором МБОУ Краснопартизанской СШ Кравцовой
с: Галиной Леонидовной

(фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, фамилия,

имя, отчество представителя юридического лица или представителя индивидуального предпринимателя,

работников, присутствовавших при проведении обследования, фамилия, имя, отчество гражданина,

владельца собственности, имущества и т.п.)

по результатам которого установлено:

1) краткая характеристика пожарной опасности объекта:

Здание МБОУ Краснопаризанской СШ 2-х этажное, 1978 года постройки, площадью 897.7 кв.м. Здание III-й степени огнестойкости: стены кирпичные, кровля выполнена волнистым шифером. Чердачное помещение имеется. Объект оборудован АПС, СОУЭ и обеспечен первичными средствами пожаротушения (12 огнетушителей марки ОП-5-3)
(функциональное назначение объекта (зданий и помещений), расположенных на территории объекта), количество зданий, их этажность, размеры в плане. Основные характеристики инженерного оборудования (отопление, вентиляция, электроснабжение). Приводится описание: пожарной опасности строительных материалов, пожарной опасности и огнестойкости строительных конструкций, степеней огнестойкости зданий (пожарных отсеков), их конструктивной и функциональной пожарной опасности. Приводится общая характеристика систем противопожарной защиты и выполненные режимные мероприятия)

2) в ходе обследования установлено:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(-ых) нарушены
1	2	3
	Нарушений обязательных требований пожарной безопасности не выявлено.	

С Актом обследования ознакомлен:

Директор МБОУ Краснопаризанской СШ Кравцова Галина

(Фамилия, инициалы законного представителя юридического лица, фамилия,

Леонидовна

инициалы руководителя или иного должностного лица организации; фамилия,

инициалы индивидуального предпринимателя, их законных представителей,

а также лиц, присутствовавших при проведении обследования)

(подпись)

« 07 » августа 20 19 г.

Акт составлен в двух экземплярах, копию получил:

Директор МБОУ Краснопаризанской СШ Кравцова Галина

(Фамилия, инициалы законного представителя юридического лица, фамилия,

Леонидовна

инициалы руководителя организации, фамилия, инициалы индивидуального

предпринимателя, владельца собственности, имущества и т.п. (гражданина))

(подпись)

Вывод по результатам обследования

МБОУ Краснопаризанской СШ обязательным требованиям пожарной безопасности к новому учебному 2019-2020 году соответствует

« 07 » августа 20 19 г.

Обследование проводил:

Главный государственный инспектор Ремонтненского района

(должность, фамилия, инициалы государственного

по пожарному надзору майор внутренней службы

инспектора по пожарному надзору)

Омельченко Д.Н.

« 07 » августа 20 19 г.

* – Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575831

Владелец Кравцова Галина Леонидовна

Действителен с 26.02.2021 по 26.02.2022